

محضر تمسلي شركة سيناء
للغاز وشركة الكراكات المصرية
بمدينة القنطرة شرق

إله في يوم الاثنين الموافق : ٢٠١٨ / ١٠ / ٢٠ وبحضور كل من ممثلي
شركة سيناء للغاز وشركة الكراكات المصرية بالقنطرة شرق .

ألا السيد ممثل شركة سيناء للغاز وإضالة الرانحة بمدينة القنطرة شرق (QRA)
لتأمين المحطة المذكورة والمناطق المجاورة لها وحد أنه يوجد جزء من السور
الخاص بشركة الكراكات المصرية المجاورة لمحطة الغاز داخل منطقة الخطر
(Red zone) كما يوجد كشك أمن وبوابة على هذا السور .

مما ينتج عنه مخاطر شديدة على المتواجدين بالكشك المذكور في حالات الطوارئ
القصرى لمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرانحة بالقنطرة شرق .

وعليه يرجى التكرم بالموافقة على نقل الكشك المذكور لأي مكان آخر بعيداً عن
السور المحاور لمحطة الغاز لتجنب المخاطر على العماله لدى سيادتكم وحفاظاً
على الأرواح والممتلكات .

كما أفاد السيد ممثل شركة الكراكات المصرية بأن لامتاع من نقل الكشك المذكور
لمكان آخر بعيد عن السور الواقع في منطقة الخطر كما أن البوابة الموجودة على
هذا السور هي بوابة طوارئ لاتستخدم إلا في حالات الطوارئ لفترات زمنية
قصيرة جداً .

واقبل المحضر على ذلك .

عن شركة سيناء للغاز

(محطة التخفيض بالقنطرة شرق)

محمد عبد الباقى
محمد عبد الباقى

عن شركة الكراكات المصرية

(بالقنطرة شرق)

محمد عبد الباقى
محمد عبد الباقى